



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66

Пермский край, г. Очер
(место составления)

« 13 » октября 2017 г.
(дата составления)

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-062-16
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований в области электро-, теплоэнергетики,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

МБОУ «Очерская СОШ № 3».
Директору Денщиковой Любови Леонидовне
Юридический адрес: 617141, Пермский край,
Очерский район, г. Очер, ул. Урицкого, 29.

На основании результатов проверки, проведенной в период с 09.10.2017 по 13.10.2017 (Акт проверки от 13.10.2017 № 08-062-16), в соответствии с распоряжением Врио заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Г.И. Давидовича от 13.09.2017 № 1345-рп, по адресу/адресам: Пермский край, Очерский район, г. Очер, ул. Урицкого, 29 в присутствии директора МБОУ «Очерская СОШ № 3», Денщиковой Любови Леонидовны (тел: 8-34-278-3-10-76), руководствуясь ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

Я, государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора
Жекин Сергей Михайлович, тел. 89028353746;

ПРЕДПИСЫВАЮ:

устранить выявленные при плановой, выездной проверке МБОУ «Очерская СОШ № 3» нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ п.п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, статьи, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Электрические установки.			
1.	Нет заместителя ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
2.	Обслуживание и ремонт электроустановок, осуществляется по договору, отсутствует номер и дата заключения договора.	п. 1.2.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
3.	Электротехнический персонал не укомплектован необходимой нормативно-технической документацией и правилами по охране труда, устройству и эксплуатации электроустановок.	п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
4.	Нет перечня должностей и профессий, требующих присвоения персоналу 1 группы допуска по электробезопасности.	п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
5.	Нет списка работников имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров и единоличного осмотра электроустановок.	п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
6.	Нет перечня должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности.	п. 1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
7.	Должностная инструкция лица ответственного за электрохозяйство не пересматривается. Нет должностной инструкции заместителя ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
8.	Отсутствует годовой план (график) планово-предупредительного ремонта	п. 1.6.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано	11.12.2017

	электрооборудования по электрохозяйству образовательного учреждения.	Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	
9.	Не проводится проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) ответственным за электрохозяйство.	п. 1.2.6, п. 1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
10.	Отсутствуют однолинейные схема электроснабжения. Нет общих схем электроснабжения по отдельным объектам и участкам.	п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
11.	Не проводится пересмотр инструкций для электротехнического персонала не реже 1 раза в 3 года. В должностных инструкциях и инструкциях по охране труда имеются ссылки на отмененные правила: ПЭЭП – Правила эксплуатации электроустановок потребителей, ППОТ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	п. 1.8.8, п. 1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
12.	Отсутствуют паспорта на кабельные линии.	п. 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
13.	Отсутствует график осмотров видимой части заземляющих устройств, но не реже 1 раза в 6 месяцев, ответственным за электрохозяйство.	п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
14.	На дверках электрощитов ВРУ, ЩР, ЩС, ЩУ, частично отсутствуют предупреждающие плакаты и знаков установленного образца, отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений их диспетчерское наименование.	п. 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
15.	Не определено место и порядок хранения средств защиты из резины и полимерных материалов.	п. 1.3.3 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	11.12.2017

16.	На протоколах необходимых профилактических измерений и испытаний электрооборудования, отсутствуют номера протоколов.	п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017
17.	Нет журнала регистрации средств защиты.	П. 1.4.2 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. (Приказ Минэнерго России 30.06.2003 № 261)	11.12.2017
	АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА ШКОЛЫ:		11.12.2017
18.	Отходящие линии (электрокабеля) от токоведущих шин в щитах ВРУ, ЩС-1 в помещении электрощитовой, не снабжены бирками.	п. 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	11.12.2017

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Директору МБОУ «Очерская СОШ № 3» предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить письменное уведомление об исполнении предписания с перечислением конкретных мер, принятых по устранению выявленных нарушений в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: 614170, Пермский край, с. Частые, ул. Ленина, 44.


Предписание может быть обжаловано в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора в установленном законом порядке. В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Невыполнение предписания в установленный срок является административным правонарушением и влечет применение санкций в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

Предписание выдал:
Государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического надзора



С.М. Жекин

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил: 13.10.2017

Директор МБОУ «Очерская СОШ № 3» Денщикова Любовь Леонидовна

Л. Денщикова



Пометка об отказе ознакомления с предписанием
и отказе от подписи: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)